

THÔNG BÁO

Về kế hoạch vận hành điều tiết nước hồ Định Bình
từ ngày 25/09 đến 01/10/2023

Kính gửi: UBND các Xã, Thị trấn

Căn cứ Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Côn - Hà Thanh số 936/QĐ-TTg, ngày 30/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ văn bản số 6910/UBND-KT của UBND tỉnh Bình Định Về việc tiếp tục duy trì mực nước thấp nhất hồ Định Bình ở cao trình khoảng +72.0 đến hết tháng 9/2023 để cấp nước sinh hoạt cho nhân dân địa bàn huyện Vĩnh Thạnh;

Căn cứ văn bản số 132/VPTT-PCTT của Văn phòng thường trực về Phòng chống thiên tai Về việc chủ động ứng phó với mưa lớn nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất;

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Công ty TNHH KTCT Thủy lợi Bình Định về việc vận hành điều tiết nước hồ Định Bình;

Theo diễn biến mưa và tình hình hồ Định Bình, lúc 7 giờ 00 phút ngày 25/09/2023 mực nước hồ Định Bình ở cao trình 72,32 m, dung tích 47 triệu m³ (đạt 20% dung tích thiết kế); lưu lượng về hồ là 31 m³/s; lưu lượng đang điều tiết 11 m³/s; mưa trên lưu vực đạt 46,32 mm (trạm đo mưa Vĩnh Kim).

Nay Xí nghiệp thủy lợi Định Bình kính báo UBND các Xã, Thị trấn về kế hoạch vận hành điều tiết nước hồ Định Bình, từ ngày 25/9 đến ngày 01/10/2023, cụ thể như sau:

1. Để đảm bảo duy trì mực nước hồ ở cao trình khoảng +72.00 mét theo văn bản 6910/UBND-KT của UBND tỉnh Bình Định, đơn vị quản lý hồ sẽ tiếp tục tăng lưu lượng đi (lưu lượng qua tràn sâu) bắt đầu lúc 14 giờ 30 phút ngày 25/9/2023, mỗi đợt tăng với lưu lượng 20 m³/s và cách nhau tối thiểu là 60 phút. Tổng lưu lượng đi

gần bằng với lưu lượng về hồ. Dự kiến tổng lưu lượng điều tiết của hồ Định Bình sẽ đạt khoảng từ 50 m³/s đến 80 m³/s.

2. Khi có cảnh báo mưa lũ trên lưu vực hồ Định Bình của Đài KTTV Khu vực Nam Trung Bộ, thì đơn vị quản lý hồ sẽ tiếp tục tăng lưu lượng đi (lưu lượng qua tràn sâu) để hạ mực nước hồ về cao trình 70.00 mét, theo quy định, mỗi đợt tăng khoảng 30 m³/s và cách nhau tối thiểu là 60 phút. Tổng lưu lượng đi lớn hơn lưu lượng về hồ khoảng 50 m³/s. Dự kiến tổng lưu lượng điều tiết của hồ Định Bình, sẽ đạt khoảng từ 100 m³/s đến 150 m³/s.

3. Xí nghiệp thủy lợi Định Bình kính đề nghị UBND các Xã, Thị trấn thông báo cho bà con nhân dân biết để chủ động phòng tránh.

Xí nghiệp kính mong lãnh đạo UBND các Xã, Thị trấn xem xét, phối hợp triển khai thực hiện ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND huyện Vĩnh Thạnh (thay b/c);
- Công ty TNHH KTCT TL Bình Định (thay b/c);
- UBND xã Tây Thuận;
- Lưu: VT.



GIÁM ĐỐC

Lê Văn Quế